



**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Nidzicy**

PZ.5593.35.1.2018  
(Znak sprawy)

OSO  
- P.M.  
17.07.2018.  
Nidzica, dnia 13. lipca 2018r.  
18.07.2018  
OSO. 17.10.3.2018

Starostwo Powiatowe w Nidzicy		
Wpłynęło dnia		
2018 -07- 17		
8316		
L.dz.	zał.	podpis

**Starosta Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13 – 100 Nidzica**

### **ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 9.07.2018r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy ul. Traugutta 23, 13 – 100 Nidzica:

- 1) Brak w budynku Starostwa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktem poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. b) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719);
- 2) Brak udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719);
- 3) Brak udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719);

## INFORMACJE:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
2. Materiałem dowodowym w sprawie jest ww. protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie w dniu 9.07.2018 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazanim powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).
4. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy ul. Kolejowa 9, 13 – 100 Nidzica, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – mł. asp. Piotr Zakrzewski, inspektor ds. kontrolno – rozpoznawczych, nr tel. 89 625 04 35 (art. 73 § 1 k.p.a.).
5. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adres ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj. Organ.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Nidzicy  
*K. Mierzejewski*  
bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.