

Nidzica, 19.02.2024r.

Nr postępowania: 03/2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki – Miecznikowo Siwe”

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy na podstawie art. 284 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr 03/2024 na zadanie pn. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki – Miecznikowo Siwe**

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 - Czy Zamawiający posiada w swojej dokumentacji przekroje poprzeczne drogi? Jeśli tak, to prosimy o załączenie.

Odpowiedź:

Przekroje poprzeczne drogi zawarte są zarówno w Projekcie Budowlanym (PB) jak i w Projekcie Wykonawczym (PW) jako **przekroje konstrukcyjne**

Pytanie nr 2 - Zamawiający wskazuje drzewa do wycinki. Co w sytuacji, kiedy kończy się termin wycinki? (zgodnie z dokumentacją drzewa można wycinać poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 września do końca lutego).

Odpowiedź:

Zamawiający występuje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo w sprawie wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. Wycinka drzew musi być prowadzona pod nadzorem dendrologa zgodnie z wydana decyzją.

Pytanie 3 - Proszę o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa KŁSM frakcji 0-31,5mm -czy Zamawiający zgadza się na C 50/30?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stopień przekruszenia kruszywa KŁSM frakcji 0-31,5mm określony jest w STWiORB D-04.04.02. i jest to kruszywo KŁSM frakcji 0-31,5mm o przekruszeniu C 50/30.