

Nidzica, 21.06.2024r.

Nr sprawy: 05/2024

**Wszyscy Wykonawcy**

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy na podstawie art. 284 ustawy Pzp (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr **05/2024** na zadanie pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie nidzickim – Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec – Szczepkowo Zalesie”**.

*Pytanie 1.*

***Zwracamy się z prośbą o dodanie w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej z AC 11S na zjazdach.***

Odpowiedź:

Zamawiający do „zmian SWZ” załączy nowy przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy uwzględniający wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach.

*Pytanie 2.*

***Prosimy o potwierdzenie że podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm pod zjazdy należy wykonać z mieszanki 0/31,5 mm C50/30.***

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm pod zjazdy należy wykonać z mieszanki 0/31,5 mm C50/30.

***Zwracamy się z prośbą o dodanie projektu stałej organizacji ruchu.***

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada zatwierdzonej stałej organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi. Wyceny oznakowania należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót.