



STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

PROJEKT
INWESTORSKI



OZNACZENIA

----- - Przewody c.o., woda 75/55°C
rury typu Pex-a Raupink f. REHAU

20 - Numer pomieszczenia
+20°C 1296 W - Temperatura pomieszczenia
- Zapotrzebowanie ciepła
- Odpowietrzenie pionu
automatyczny zawór odpowietrzający
z zaworem odcinającym dn 15
zwiększenie średnicy pionu o
2 dymensje
2,5 m nad posadzką

- rury rozprawa dojeżdżu c.o.
w komplecie prowadzić góra
pod stopem

WB-2066	Nr archiwalny: 8262	Nr rysunku: 2	Przedmiot rysunku:	mgr inż. Józef Koprowski Upr. Bud. Bt 204/72 §3.1.1. 12.
Specjalność:	Instalacje sanitarne	Skala	Podpis	
Projektant:	Nr upr.	Data		
mgr inż. A. Bońkowski	560/Wa/73	09.2006		
Sprawdzający:	Nr upr.	Data	Podpis	
mgr inż. J. Lasocki	GP.7342/142/130/91	09.2006		
			Rozwinięcie instalacji c.o.	