

Nidzica, 19.02.2024r.

Nr postępowania: 02/2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny – Bukowiec (dr nr 1619N)”

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy na podstawie art. 284 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr 02/2024 na zadanie pn. **Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny – Bukowiec (dr nr 1619N)**

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Proszę o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa KŁSM frakcji 0-31,5mm -czy Zamawiający zgadza się na C 50/30?.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na kruszywo o przekruszeniu C 50/30.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada w swojej dokumentacji przekroje poprzeczne drogi? Jeśli tak, to prosimy o załączenie

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada w dokumentacji przekroi poprzecznych drogi z uwagi na to ,że jest to tylko remont.