



UWAGI:

- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie łączonych poprzez zaprasowywanie,
- Wszystkie grzejniki z zasilaniem bocznym wyposażać w:
 - na zasilaniu w zawór termostatyczny
 - na powrocie w zawór odcinający
- korek odpowietrzający.
- Podesięcia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu krytym, od ściany.
- Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnicy rur.
- Przejścia instalacji przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej nie niższa niż ei 60 lub ei 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród.



Obiekt:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	SANITARNA		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA I GAZU		
Projektant:	mgr inż. Jakub Mik nr upr.: L.OB/2148/POOS/13 opr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzący:	mgr inż. Marcin Siedź nr upr.: L.OB/0993/PWOS/08 opr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Data: 05.2021
			Nr rys.: S5