

Załącznik 1 – Bilans powietrza

Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
PARTER							
1.1	KOMUNIKACJA	28,25	3,30	93,2		grawitacyjnie	
1.2	KLATKA SCHODOWA	23,43	3,11	72,9		grawitacyjnie	
1.3	KOMUNIKACJA	25,91	3,30	85,5		grawitacyjnie	
1.4	BIURO OBSŁUGI	19,81	3,05	60,4	0,50	30	30
1.5	BIURO PODGİK	70,92	3,05	27,5	3,27	90	90
1.6	POK. GEODETÓW	9,83	2,80	27,5	2,18	60	60
1.7	POK. BIUROWY	16,78	3,05	51,2	0,59	30	30
1.8	KOMUNIKACJA	41,00	3,05	125,1		grawitacyjnie	
1.9	PRZEJŚCIE	12,97	3,05	39,6		grawitacyjnie	
1.10	POM. PORZĄDKOWE	3,04	2,59	7,9	3,81		30
1.11	ARCHIWUM	59,71	3,48	207,8	4,09	850	850
1.12	POM. PPD	2,77	3,48	9,6		grawitacyjnie	
1.13	POKÓJ BIUROWY	13,45	3,05	41,0	0,73	30	30
1.14	WYDZ. KOMUNIKACJI	67,26	3,05	205,1	2,92	600	600
1.14	WYDZ. KOMUNIKACJI	44,50	3,05	135,7		grawitacyjnie	
1.15	WC DAMSKIE	9,01	2,80	25,2	1,98	50	50
1.16	KASA	10,41	3,05	31,8	0,94	30	30
1.17	MASZYNOWNIA DŻWIGU	4,38	2,80	12,3			
I PIĘTRO							
2.1	KOMUNIKACJA	29,83	3,30	98,4		grawitacyjnie	
2.2	KLATKA SCHODOWA	26,26	3,10	81,4		grawitacyjnie	
2.3	KOMUNIKACJA	9,34	3,64	34,0		grawitacyjnie	
2.4	KLATKA SCHODOWA	12,75	3,64	46,4		grawitacyjnie	
2.5	POKÓJ BIUROWY	15,30	3,05	46,7	0,64	30	30
2.6	POKÓJ STAROSTY	32,72	3,05	99,8	0,60	60	60
2.7	SEKRETARIAT	29,64	3,05	90,4	0,66	60	60
2.8	ZAPLECZE	4,65	2,80	13,0		50	50
2.9	MAGAZYN	2,00	2,80	5,6		grawitacyjnie	
2.10	POÓJ WICESTAROSTY	23,08	3,05	70,4	0,85	60	60
2.11	POKÓJ BIUROWY	19,29	3,05	58,8	1,02	60	60
2.12	WC MĘSKIE	6,78	2,80	19,0	3,95	75	75
2.13	WC DAMSKIE	6,78	2,80	19,0	3,95	75	75
2.14	ARCHIWUM	44,78	3,48	155,8	4,17	650	650
2.15	POM. PPD	2,77	3,48	9,6		grawitacyjnie	
2.16	POÓJ BIUROWY	16,82	3,05	51,3	0,58	30	30
2.17	SALA KONFERENCYJNA	84,67	3,10	262,5	3,66	960	960
2.18	ZAPLECZE SALI	5,11	2,80	14,3		grawitacyjnie	
2.19	MAGAZYN SALI	3,65	2,80	10,2	4,89	50	50
2.19	PRZEJŚCIE	12,94	3,05	39,5		grawitacyjnie	
2.20	POKÓJ BIUROWY	15,3	3,05	46,7	0,64	30	30
II PIĘTRO							
3.1	KOMUNIKACJA	30,46	3,30	100,5		grawitacyjnie	
3.2	KLATKA SCHODOWA	25,38	2,61	66,2		grawitacyjnie	
3.3	KOMUNIKACJA	95,02	3,05	289,8		grawitacyjnie	
3.4	KLATKA SCHODOWA	12,75	4,10	52,3		grawitacyjnie	
3.5	POKÓJ BIUROWY	12,42	3,05	37,9	0,79	30	30
3.6	POKÓJ BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.7	MAG. SPRZĘTU	6,96	2,80	19,5		grawitacyjnie	
3.8	POKÓJ BIUROWY	12,04	3,05	36,7	0,82	30	30
3.9	POKÓJ BIUROWY	12,10	3,05	36,9	0,81	30	30
3.10	POKÓJ BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.11	POKÓJ BIUROWY	12,10	3,05	36,9	0,81	30	30
3.12	POKÓJ BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.13	POKÓJ BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.14	WC MĘSKIE	6,78	2,80	19,0	3,95	75	75
3.15	WC DAMSKIE	6,78	2,80	19,0	3,95	75	75
3.16	POM. SOCJALNE	12,67	3,00	38,0		grawitacyjnie	
3.17	POKÓJ BIUROWY	19,40	3,05	59,2	1,01	60	60
3.18	PRZEJŚCIE	12,17	3,05	37,1		grawitacyjnie	
3.18	KOTŁOWNIA GAZOWA	11,63	3,48	40,5		grawitacyjnie	
3.19	POM. TECHNICZNE	16,65	3,48	57,9		grawitacyjnie	
3.20	POK. BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.21	POK. BIUROWY	12,10	3,05	36,9	0,81	30	30
3.22	POK. BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.23	POK. BIUROWY	12,04	3,05	36,7	0,82	30	30
3.24	POK. BIUROWY	12,10	3,05	36,9	0,81	30	30
3.25	POK. BIUROWY	16,65	3,05	50,8	1,18	60	60
3.26	POM. PORZĄDKOWE	7,21	2,80	20,2	2,48	50	50
3.27	POKÓJ BIUROWY	12,42	3,05	37,9	0,79	30	30