



WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAŻEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNYNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI ROZNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM NX2H-J O PRZĘKROJU Żył 2,5mm².
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OSPRZĘTU OŚW.:
- ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POWIAZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZED ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDG 3x1,5mm²
9. PRZĘCJIA KABLI I PRZEWODÓW PRZESZCZĄNYCH POZAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
branża:	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku:	RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJE OŚWIETLENIA		
Projektant:	inż. Jerzy Jagas nr upr.: 242/89/WV	Podpis:	Skala: 1:100
Opis:	opr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-ryzyńskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Data: 05.2021
Opis:	mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr.: 617/84/WV	Podpis:	Nr rys.: E6
Opis:	opr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-ryzyńskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	