BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

istn. rura spustowa

1.12 POM. BIUROWE pow. 14,22 m²
1.15 POM. BIUROWE pow. 18,16 m²
1.16 KASA pow. 11,89 m²
1.3 WC pow. 11,89 m²
1.4 POM. BIUROWE pow. 15,09 m²
1.5 POM. BIUROWE pow. 32,00 m²
1.13 POM. BIUROWE pow. 22,36 m²
1.9 PRZEJŚCIE pow. 12,97 m² podłoga: płytki gresowe sufit: zabudowa G-K
1.8 MAGAZYN BIURA pow. 14,10 m²
1.7 POM. BIUROWE pow. 14,10 m²
1.6 POM. BIUROWE pow. 27,37 m²
1.12 POM. BIUROWE pow. 30,28 m²
1.11 POM. BIUROWE pow. 49,22 m²
1.10 SERWEROWNIA pow. 13,12 m²
1.1 KOMUNIKACJA pow. 72,40 m²
1.2 KLATKA SCHODOWA pow. 14,20 m²

skuć tynk na wysokość 2,5m w pomieszczeniach 1.10 i 1.11 oraz 1,5m w pomieszczeniu 1.9 i wykonać nowy tynk cementowy

KLATKA SCHODOWA pow. 23,43 m² płytki gresowe Hpom. 311,00 cm Hstropu 311,00 cm

1.17 MASZYNOWNIA DŹWIGU pow. 4,38 m² płytki gresowe Hpom. śr. 280,00 cm Hstropu 210-300 cm

dźwig osobowy hydrauliczny GLF MRL-MC, udźwig 900kg/12osób, wym. kabiny 140x150x217cm, drzwi automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej

1.1 KOMUNIKACJA pow. 28,25 m² płytki gresowe Hpom. 330,00 cm Hstropu 348,00 cm

płyty ogniochronne GKF klejone do istniejącej ściany klejem gipsowym

docieplenie wełną mineralną na pełną wysokość okładzina zewnętrzna - materiał NRO

LISTWA ELEWACYJNA DYLATACYJNA KĄTOWA, MEMBRANA PVC Z SIATKĄ

REI120
EI60 D4s
EI15 drzwi przeciwpożarowe naświetle
EI30 D5s
EI15 D6s
EI15 D7s
EI15 D8s
EI15 D9s
EI15 D10s
EI15 D11sk
EI15 D12s
EI15 D13
EI15 D14s
EI15 D15s
EI15 D16s
EI15 D17s
EI15 D18s
EI15 D19s
EI15 D20s
EI15 D21s
EI15 D22s
EI15 D23s
EI15 D24s
EI15 D25s
EI15 D26s
EI15 D27s
EI15 D28s
EI15 D29s
EI15 D30s
EI15 D31s
EI15 D32s
EI15 D33s
EI15