

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH

Pozycja	Szerokość [m]	Długość [m]	Ilość [szt]	Powierzchnia [m2]	Zbrojenie jednokierunkowe	Uwagi
1	1,64	5,85	1	9,59	Ø12 co 15 cm	PF 70
2	2,49	5,85	1	14,57	Ø12 co 15 cm	PF 70
3	2,49	4,65	2	23,16	Ø10 co 15 cm	PF 70
4	1,76	4,65	2	16,37	Ø10 co 15 cm	PF 70
5	2,49	3,05	1	7,59	Ø10 co 15 cm	PF 70
6	1,76	3,05	1	5,37	Ø10 co 15 cm	PF 70
7	1,39	5,65	4	31,41	Ø10 co 15 cm	PF 70
8	1,32	5,65	8	59,66	Ø10 co 15 cm	PF 70
9	2,49	5,65	5	70,34	Ø10 co 15 cm	PF 70
9-1	2,49	5,65	1	14,07	Ø10 co 15 cm	PF 70 - otworowana
10	1,46	5,65	4	33,00	Ø10 co 15 cm	PF 70
11	1,39	3,05	2	8,48	Ø10 co 15 cm	PF 70
12	1,32	3,05	2	8,05	Ø10 co 15 cm	PF 70
13	2,49	2,90	1	7,22	Ø10 co 15 cm	PF 70
14	1,32	2,90	2	7,66	Ø10 co 15 cm	PF 70
15	2,49	3,05	1	7,59	Ø10 co 15 cm	PF 70 - otworowana
16	1,46	3,05	2	8,91	Ø10 co 15 cm	PF 70
17	2,49	3,05	1	7,59	Ø10 co 15 cm	PF 70
18	2,27	3,15	4	28,60	Ø10 co 15 cm	PF 70
18-1	2,27	3,15	1	7,15	Ø10 co 15 cm	PF 70 - otworowana
19	0,92	3,15	1	2,90	Ø10 co 15 cm	PF 70
20	2,27	1,79	2	8,13	Ø10 co 15 cm	PF 70
21	2,27	2,53	2	11,49	Ø10 co 15 cm	PF 70
22	2,27	2,10	2	9,53	Ø10 co 15 cm	PF 70
		SUMA	53	408,43		

LEGENDA

Słupy żelbetowe kotwione w stropie

poziome strzępia wykonywane w stropie

UWAGI:

1. Rysunek stanowi część projektu budowlanego i nie może być podstawą do realizacji robót budowlanych bez pozostałych części projektu.
2. Wszystkie wymiary podane w projekcie należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
3. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem.
4. Przed zamówieniem płyt do produkcji konieczna kontrola wymiarów na budowie.
5. Płyty należy układać zgodnie z instrukcją producenta.
6. Przed betonowaniem płyt należy sprawdzić ich ułożenie, zbrojenie oraz zamocowanie.
7. Przed betonowaniem płyt należy zwilżyć ich powierzchnię.
8. Płyty należy układać na podporach o szerokości min. 10 cm.
9. Płyty należy układać na podporach o szerokości min. 10 cm.
10. Płyty należy układać na podporach o szerokości min. 10 cm.

BETON KLASY: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA KLASA: A-II ϕ(5|6|8|B) A-IIIN ϕ(B500SP)

KLASA EKSPOZYCJI BETONU : XC1



ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 2

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 3

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 4

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 5

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 6

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 7

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 8

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 9

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 10

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 11

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 12

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 13

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 14

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 15

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 16

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 17

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 18

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 19

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 20

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 21

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 22

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 23

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 24

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 25

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 26

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 27

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 28

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 29

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 30

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 31

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 32

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 33

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe ściankami działowymi	0,50	1,2	0,6	kN/m²
RAZEM	1,40		6,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE ZMIENNE				
Obciążenie użytkowe	3,00	1,5	4,5	kN/m²
RAZEM	3,00		4,5	kN/m²
OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE			11,0	kN/m²

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP 34

OBCIĄŻENIE STAŁE				
Obciążenie powierzchniowe nadbetonem	0,20	25,0	5,0	kN/m²
Obciążenie powierzchniowe wykończeniem	0,70	1,3	0,9	kN/m²
Obciążenie powierz