



LEGENDA:

- rura miedziana
- trójnik

Proj. kasety sufitowej
Zasilanie [Ø, #, V, Hz] 1/220-240/50Hz
Moc cieplna(nominalna)
- Chłodzenie 2,2 kW
- Grzanie 2,5 kW
Moc elektryczna (nominalna)
-18 W; 0,17 A
Srednica rur:
-Ciecz 6,5 mm
- Gaz 12,7 mm
Masa brutto 4,0 kg

Proj. klimatyzator ścienny
Zasilanie [Ø, #, V, Hz] 1/220-240/50Hz
Moc cieplna(nominalna)
- Chłodzenie 1,5/5,0/6,8 kW
- Grzanie 1,0/6,0/6,25 kW
Moc elektryczna (nominalna)
-0,24/1,4/2,2kW;
-0,20/1,75/2,05kW;
Srednica rur:
-Ciecz 6,5 mm
- Gaz 12,7 mm
Masa brutto 13,70 kg

Objekt:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
Projektant:	mgr inż. Jakub Mik nr upr.: LOD/2149/PWOS/13 opr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instal. urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Skala: 1:1000
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Śledź nr upr.: LOD/0993/PWOS/08 opr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instal. urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Data: 07.2021
			Nr rys.: S13