Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwe monitorującą podłączyć do szafy RACK.

Obudowy rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski





Nr	Nazwa
1	Rozdzielnica R1
2	Rozdzielnica R2
3	Rozdzielnica R3
4	Rozdzielnica Rg
5	Rozdzielnica Rk
6	Rozdzielnica Rpv
7	Rezerwa



projekt

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	**ELEKTRYCZNA**
Nazwa rysunku:	**SCHEMAT ROZDZIELNICY RG**

Projektant:	inż. Jerzy Jagas nr upr.: 242/89/Wł. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Skala: **1:100**
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr.: 617/94/Wł. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Data: **05.2021** Nr rys.: **E11**