



UWAGI:

- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych cienkościennej ocynkowanych zewnętrznie łączonych poprzez zaprasowywanie,
- Wszystkie grzejniki z zasilaniem bocznym wyposażać w:
 - na zasilaniu w zawór termostatyczny
 - na powrocie w zawór odcinający
 - korek odpowietrzający.
- Podejścia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu krytym, od ściany.
- Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnicy rur.
- Przejścia instalacji przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej nie niższa niż ei 60 lub rei 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród.

LEGENDA:

— CENTRALNE OGRZEWANIE - ZASILANIE
— CENTRALNE OGRZEWANIE - POWRÓT

ETykieta pomieszczenia:
0.00 - NUMER POMIESZCZENIA
OW - ZAPOTRZEBOWANIE NA Ciepło
24° - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
W OKRESIE ZIMOWYM [°C]

ETykieta podłogi grzewczej:
1.1 - NUMER PODŁOGI GRZEWczej

OZNACZENIE PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PODŁOGA GRZEWczA - ZASILANIE
PODŁOGA GRZEWczA - POWRÓT

Obiekt:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica Powiat Nidzicki
Investor:	Powiat Nidzicki
Branża:	SANITARNA - PROJEKT WYKONAWczy
Nazwa rysunku:	RZUT PArTERU - INSTALAcJA OGRZEWANIA I GAZU
Projektant:	mgr inż. Jakub Miki nr upr.: LOD/2149/POOS/13 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Siedzi nr upr.: LOD/0953/PWOS/08 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Podpis:	
Skala:	1:100
Data:	07.2021
Nr rys.:	S5