



Legenda: Wtycznik nadprądowy + wtycznik różnicowo-prądowy (2 aparaty)

 Nie dopuszcza się montowania wtyczników kompaktowych (1 aparat) dla charakterystyki członu różnicowo-prądowego typu B.

Dopuszcza się stosowanie aparatów kompaktowych dla charakterystyki członu różnicowo - prądowego typu A lub AC.

Lokalizację elementu światłoczułego ustalić z Inspektorem Nadzoru na etapie budowy. Element światłoczuły potoczyć do zegara dedykowanym przewodem.

Odczyty należy dzielić na poszczególne fazy tak, aby obciążenie każdej z faz było takie samo, lub różniło się nie więcej niż 5%.

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | | |
| Inwestycja: | Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy | |
| Adres inwestycji: | Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica | |
| Inwestor: | Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica | |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | |
| Nazwa rysunku: | SCHEMAT ROZDZIELNICY R2 | |
| Projektant: | inż. Jerzy Jagas nr upr.: 242/89/MW upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | Podpis: |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jacek Frydryszak nr upr.: 617/94/MW upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | Podpis: |
| | | Skala: 1:100 |
| | | Data: 05.05.2021 |
| | | Nr rys.: E13 |