


MOC OBWODU	14,08kW				15kW
OPIS	Zasilanie RG	Obecnosc napięcia	Zasilanie gniazda serwisowego 230V AC	System Zarządzania Energią	Fatownik I1
TYP KABLA	N2XH-j		N2XH-j		YKYżo
PRZEKRÓJ	5x25mm2		3x2,5mm2		5x25mm2
TYP IZOLACJI			PVC		PVC



Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
-------------	---

Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: <b>8/4</b> obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
-------------------	---

Inwestor:	<b>Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica</b>
-----------	--

Branża:	<b>ELEKTRYCZNA</b>
---------	--------------------

Nazwa rysunku:	<b>SCHEMAT SYSTEMU PV</b>
----------------	---------------------------

Projektant:	<p>inż. Jerzy Jagas</p> <p>nr upr.: 242/89/WŁ</p> <p>upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych</p>
-------------	--

Podpis:	
---------	--

Skala:  
**1:100**

Data:	05.2021
-------	---------

Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr.: 617/94/WŁ upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych
---------------	---

**Podpis:**

Nr rys.:  
**Pv/2**