

...pomiono pod względem wymag... higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami

Data 25.05.2021

L.p. opinii 32a/5/21

RZECZOZNAWCA d/s SANITARNOHIGIENICZNYCH
mgr inż. Halina Mesjasz
PODPIS (PIECZĘĆ IMIENNA)
Nr Upr. 49-N/93 (bez ograniczeń)
42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 92

LEGENDA

- KANAŁY NAWIEWNE
- KANAŁY WYWIEWNE
- KANAŁY CZERPALNE
- KANAŁY WYRZUTOWE
- PODCIĘCIE W DRZWIACH
- 160m³/h ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO
- 160m³/h ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWANEGO
- W1b N1b PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ

GI:

...tkie wymiary sprawdzać i weryfikować w trakcie wykonywania prac budowlanych.
...stkie elementy instalacji należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych ...ów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
... wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym ...mentem lub wyposażeniem.
...y budowlane/przebicia dla instalacji realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg ...ji).
...ypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
...acje pionowe obudować płytą k-g.
...zystkich elementów typu rewizji, armatura należy zachować dostęp.
...u prawidłowej wentylacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy szczelnie ...ieczyć.
...ż urządzeń wg. zaleceń producenta.
...ełnieniem rusynków jest opis techniczny
...ek pomiędzy elementem nawiewnym/wyciągowym, a instalacją wykonać kanałem elastycznym z ...tłumienia
...y stosować elementy mocujące z podkładką gumową w celu minimalizacji powstawania hałasu.
...ja wentylacji nie może się stykać z elementami konstrukcji sufitów podwieszanych w przypadku ...enia takiej sytuacji należy na fragmencie instalacji wentylacji zastosować wełnę mineralną gr 2cm.
...u zapewnienia projektowanych strumieni powietrza, anemostaty nawiewne i wywiewne powinny być ...żone z skrzynki rozprężne z przepustnicami

projekt

Obiekt:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	SANITARNA
Nazwa rysunku:	**RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI**

Projektant:	mgr inż. Jakub Mik nr upr.: LOD/2149/POOS/13 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjne w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Śledź nr upr.: LOD/0993/PWOS/08 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjne w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Data: 05.2021 Nr rys.: S7