



Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami

Data 25.05.2021
L.p. opinii 32 a/5/21

RZECZOZNAWCA ds. SANITARNO-HIGIENICZNYCH

Halina Mesjasz
Polski (Piecze i Wentylacja bez ograniczeń)
42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 92

CENTRALNE OGRZEWANIE - POWRÓT

0°C - 20°C
ΔT_W = 20 K

ETYKIETA POMIESZCZENIA:
0.00 - NUMER POMIESZCZENIA
0W - ZAPOTRZĘBOWANIE NA Ciepło
24° - TEMPERATURA OGRZEWANIA
W OGRZEWANIE ZIMOWYM [°C]

1.6.b
Do rozdziel. R2

ETYKIETA PODŁOGI GRZEWOCZEJ:
1.1 - NUMER PODŁOGI GRZEWOCZEJ

CO
01

OZNACZENIE PIONU CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
PODŁOGA GRZEWOCZA - ZASILANIE
PODŁOGA GRZEWOCZA - POWRÓT

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych cienkościennych ocynkowanymi, wewnątrz łączonych poprzez zaprasowywanie, wszystkie grzejniki z zasilaniem bocznym wyposażyć w: na zasilaniu w zawór termostatyczny, na powrocie w zawór odpowietrzający, podłączenia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu krywym, odśrodkowym, zamykając instalację przez przegrody oddzielania przeciwpowodziowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnicy rur, podłączenia instalacji przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej nie niższa niż EI 60 lub EI 60I, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpowodziowego, zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród



Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża: SANITARNA
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA I GAZU

Projektant: mgr inż. Jakub Mik nr uch.: .../2149/P.O.S.13 upr. bud. i inż. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis: <i>J. Mik</i>	Skala: 1:100
Sprawdzący: mgr inż. Marcin Śledź nr uch.: .../0993/P.O.S.03 upr. bud. i inż. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis: <i>M. Śledź</i>	Data: 05.2021
		Nr rys.: S4