


Schemat szafki pomiarowej

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79



1. Obw. 3-faz. zasilanie rozdzielnie RG kablem typu YKY 5x16 mm²
2. Obw. 3-faz. zasilanie rozdzielnie R1 kablem typu YKY 5x10 mm²
3. Obw. 1-faz. zasilanie tablicy TM kablem typu YKY 3x10 mm²

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DPS
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
dz. nr 81/1, 81/2, 80/4 Napiwoda gm. Nidzica.

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nidzicy ul. Krzywa 9.

WEWNĘTRZNA INST. ELEKTRYCZNA

Skala
1:50

Oprac. tech. bud.
Tomasz Umiński

Projekt.: inż. Andrzej Bartwicki

Projekt.

Rys. nr

arch. mgr inż. Nowina Konopka
Dzieln. bud. Nr 224/5
5
ul. Wyzwolenia 7/5